

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 11590/2020-OZP19
Č. J.: MUMT 21638/2020
VYŘIZUJE: Bc. Klára Donátová
TEL.: 461353042
E-MAIL: kdonatova@mtrebova.cz
DATUM: 29.07.2020

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 20.04.2020 podala

Obec Chornice, IČO 00276693, Jevíčská 41, 569 42 Chornice

(dále jen „žadatel“),

kterého zastupuje BETA - PROJEKT, s.r.o., IČO 64257614, Zadní 1a, 568 02 Svitavy

(dále jen „zástupce žadatele“), a na základě tohoto posouzení:

rozhodl takto:

- I.** Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi
vydává stavební povolení

ke stavbě:

Technická infrastruktura pro 10 RD – Chornice: SO 02 vodovod a SO 03 kanalizace

(dále jen „soubor staveb“) na pozemcích parc. č. 3503/1, 3504, 3505/1, 2243/46, 2243/5, 3502 v katastrálním území Chornice.

Základní údaje o souboru staveb:

SO 02 – Vodovod: délka 155 m, profil 80 mm, 10 ks vodovodních přípojek, 1 x hydrant.

V řešené lokalitě je navržen vodovodní řád o DN 80 mm, v délce 155 m. Potrubí bude z trub PE 100 (PN 10) v délce 155 m. V trase vodovodu, v nejnižším místě je navržen nadzemní hydrant, který je na konci potrubí a bude sloužit rovněž pro odkalení potrubí. Dle požadavků provozovatele je nutné prověření počtu a umístění napojení celé lokality zástavby pod hřištěm na vodovodní řád vedoucí po ul. Jevíčské. Na navrženém vodovodním řádu v lokalitě je pro plánovanou zástavbu navrženo deset vodovodních přípojek. Potrubí vodovodních přípojek bude provedeno z PE HD (PN 10) profilu 1“.

SO 03 – Kanalizace dešťová a splašková: dešťová o délce 199 m, DN 150-500 mm, 10 kanalizačních přípojek, splašková o délce 188 m, DN 250 mm, 10 ks kanalizačních přípojek.

Pro odvedení srážkových vod z navržené komunikace a případně z přepadů akumulčních nádrží na jednotlivých pozemcích je navržena dešťová kanalizace, sloužící zároveň jako retence, která bude vybudována pro tuto lokalitu. Dešťová voda z komunikací je odváděna pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace (retence), kde bude zadržena a následně řízeným odtokem odváděna přes stávající

dešťovou kanalizací do potoka Kelinky. Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub o DN 300 mm v délce 18,5 m, DN 150 mm v délce 49,5 m a DN 500 mm v délce 131 m, bude na ni provedeno 6 revizních šachet. Dešťová voda bude akumulována v potrubí DN 500 mm o užitém objemu 26 m³. Z potrubí bude srážková voda řízeně vypouštěna v množství 3 l/s do vodoteče Kelinky.

Pro odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území je navržena kanalizace v celkové délce 188 m o DN 250 mm. Stoka bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Trasa kanalizace bude vedena v místě navržené komunikace řešené lokality. Na kanalizaci je navrženo 6 revizních kanalizačních šachet. K jednotlivým pozemkům v řešené lokalitě budou provedeny kanalizační přípojky z dešťové i splaškové kanalizace. Přípojky budou na stoku napojeny v odbočných tvarovkách, či revizních šachtách. Všechny přípojky budou provedeny od místa napojení na kanalizaci na jednotlivé pozemky, kde budou ukončeny cca 0,5 až 1,0 m od jejich hranice plastovou revizní šachtou průměru 40 cm.

Místo souboru staveb:

Název kraje	Pardubický
Název obce a katastrálního území	Chornice
Identifikátor katastrálního území	652725
Druh pozemků	orná půda
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-096
Označení a název vodního útvaru povrchových vod	ID MOV_0380 - Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka
Označení a název vodního útvaru podzemních vod	ID 52210 - Boskovická brázda - severní část
Označení a název hydrologického rajónu	ID 5221 - Boskovická brázda - severní část
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	začátek – 1 110 032.43; 582 746.25 konec – 1 110 044.76; 582 544.71

Členění souboru staveb: SO 02 vodovod, SO 03 kanalizace dešťová a splašková.

Druh souboru staveb: Vodovodní řad, dešťová a splašková kanalizace. Stavby nové, trvalého charakteru.

Účel souboru staveb: Zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních a srážkových vod.

Určení prostorového řešení souboru staveb: Viz. přiložený koordinační situační výkres C.3.

Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb: Soubor staveb má vliv pouze na pozemky parc. č. 3503/1, 3504, 3505/1, 2243/46, 2243/5, 3502 v katastrálním území Chornice.

Sousední pozemky: st. p. 144/3, 423, 424, parc. č. 576/12, 1725/3, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2242/8, 2242/12, 2243/6, 2243/40, 2243/41, 2243/42, 3500/1, 3501, 3503/2, 3503/4, 3505/2, 3505/8, 3505/9, 3505/10, 3505/11, 3505/12, 3505/13, 3505/14, 3505/15, 3505/23, 3506, 3507, 3508/1, 3511 v katastrálním území Chornice.

I.I Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:

1. Soubor staveb bude umístěn v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – výkresem č. C.3 (součást projektové dokumentace), který obsahuje koordinační výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením umístění souboru staveb.
2. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost BETA PROJEKT, s. r. o. (IČ 642 57 614) a autorizoval Ing. Zdeněk Pavlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700356) v červnu 2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Před započítáním zemních prací stavebník zajistí **vytýčení všech podzemních zařízení**, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a

organizacemi. Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.

- a) Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, které vycházejí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN a.s.“) o existenci SEK č. j. 669236/19 ze dne 03.07.2019, s platností do 03.07.2021, které je přílohou žádosti:

- I. Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným vodovodem bude v souladu s ustanovením příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN, a. s. ke kontrole.
- II. Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
 - Stavebník je před započítím jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
 - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty zaměstnance společnosti CETIN pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“) a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a kontaktní údaje stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím.
 - Byla-li v souladu s vyjádřením o existenci SEK a všeobecnými podmínkami ochrany SEK odkryta SEK, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- III. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit

společnosti CETIN, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

IV. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN, a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

b) Pro realizaci stavby stanovuje společnost GasNet, s. r. o. zastoupená společností GridServices, s. r. o. tyto podmínky:

- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti vyplývající ze stanoviska.

c) K ochraně energetického zařízení – podzemní sítě NN v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
 - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
4. Je třeba dodržet tyto podmínky vyjádření VHOS, a.s., zn. Ing.Mi/2020/9008330 ze dne 04.07.2019, které je součástí projektové dokumentace stavby:
- Po získání povolení a před zahájením prací zhotovitel dohodne konkrétní podmínky realizace stavby se zástupcem provozovatele – p. J. Doležel – tel. č. 461 357 186 (vodovod), p. M. Šibor – tel. č. 461 357 175 (kanalizace). **Zhotovitel přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a v průběhu realizace stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení, či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz vodního díla a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit.** Veškeré manipulace na vodovodní síti, resp. kanalizační síti, a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VHOS, a. s. Zejména se jedná o připojování nových úseků potrubí na stávající řady a připojování přípojek. Tyto práce provedeme po zajištění zemních prací.
 - **Před předáním stavby majiteli je nutno předložit provozovateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby k archivaci** (především délka, hloubka uložení potrubí, karty přípojek, kladečské schéma, kamerovou prohlídku stok, včetně měření spádů kanalizace, případně fotodokumentaci prováděné stavby, velikost případných akumulčních nádrží na stavebních pozemcích, včetně vypouštěného množství). Geodetické zaměření stavby pro potřeby technické mapy (včetně zaměření hloubek kanalizačních šachet) je nutno předat rovněž před zahájením předávání k odsouhlasení na útvar VHČ (Bc. Polák – tel. č. 461 357 136). Souhlas se zaměřením a předáním skutečného provedení stavby bude zároveň dokladem pro předání hotové stavby majiteli.

5. Musí být dodrženy podmínky vycházející z vyjádření správce toku Lesy ČR, s. p.:

- Vlastníka stavby upozorňujeme na nutnost pravidelné údržby objektu retence tak, aby navržená opatření zajišťující retenci vod v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění a TNV 75 9011, plnila svůj účel po celou dobu životnosti řešené stavby (zajištění hodnoty specifického odtoku z řešené plochy a hodnoty regulovaného odtoku z jednoho zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami).
- Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození, případně narušení stability, stávajícího koryta vodního toku IDVT 10197791.
- Při realizaci stavby musí být technicky zamezeno transportu zeminy, sedimentu, případně stavebních materiálů a jiných nečistot do vodního toku.
- Realizační firma bude vybavena prostředky pro likvidaci případné havárie, která by mohla zapříčinit znečištění vodního toku (sorpční materiál, norná stěna).
- Realizací akce nesmí být dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, zejména se jedná o možnost využití manipulačního pásma VT správcem toku, dle výše uvedeného zákona (u DVT až 6 m od břehové hrany). Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního/projektovaného stavu.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Vlastníka stavby upozorňujeme na jeho povinnost vyplývající z § 52 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon).

6. Musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:

I. Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 14327/2019/HOK-Sy ze dne 12.08.2019, které je součástí spisu:

- **Bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály).**
- **Bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.**

II. Podmínky vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 28355/2020 ze dne 23.09.2019:

1. *Odpadové hospodářství*

- Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
- Případně vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- O odpadech vznikajících v průběhu realizace záměru povede původce odpadů evidenci odpadů a před podáním žádostí o závěrečné kontrolní prohlídky stavby předloží příslušnému stavebnímu úřadu doklady o předání odpadů oprávněným osobám v rozsahu § 39 odst. 1 zákona o odpadech, a dále doklady o využití či odstranění odpadů v konkrétním zařízení v

rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů.

2. Ochrana zemědělského půdního fondu

- Dne 01.08.2019 bylo vydáno samostatné závazné stanovisko (souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF) pod č. j. MUMT 23382/2019/OZP8. Požadujeme plnit podmínky uvedeného závazného stanoviska:
 - i. V terénu viditelně označit hranici zájmového území a zajistit její nepřekročení.
 - ii. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona.
 - iii. Získaná orniční a podorniční vrstva v množství cca 495 m³ (hloubka skrývky 40 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnaní terénu na nevyjímaných částech pozemků parc. č. 3503/1, 3505/1 a 2243/46 v k. ú. Chornice.
 - iv. Skrytá zemina bude po dobu stavby deponována a zabezpečena na zbývající části dotčeného pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, rozplavování a zcizování.
 - v. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným užíváním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
 - vi. Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písmeno e) zákona učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - vii. Podle ustanovení § 11 a odst. 1 písm. b) zákona se odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF nestanoví.
 - viii. **Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF, který vydal tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před tímto zahájením.**
- 7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
- 8. **K žádosti o kolaudační souhlas bude kromě předepsaných příloh uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, navíc přiloženo stanovisko k užívání stavby od:**
 - a. **Krajské hygienické stanice,**
 - b. **Hasičského záchranného sboru,**
 - c. **VHOS a. s. (v souvislosti s provedením stavby a v souvislosti s doložením geodetického zaměření skutečného provedení stavby pro technickou mapu).**

I.II Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona účel, kterému má vodní dílo sloužit:

Zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních a srážkových vod.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s právem odvolání proti výroku č. I a jeho vedlejším výrokům:

Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice
CETIN a.s., Českomoravská 19, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 96, 400 01 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 20.04.2020 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na soubor staveb. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení na stavbu podle § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 108 odst. 1 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníky řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání stavebního povolení na stavbu a všech jeho vedlejších výroků jsou podle § 109 stavebního zákona stavebník – Obec Chornice, dále společnosti s věcnými břemeny ke stavbou dotčeným pozemkům – CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., dále jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu vlastníci sousedních pozemků identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se o pozemky parc. č. st. 144/3, 423, 424, parc. č. 576/12, 1725/3, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2242/8, 2242/12, 2243/6, 2243/40, 2243/41, 2243/42, 3500/1, 3501, 3503/2, 3503/4, 3505/2, 3505/8, 3505/9, 3505/10, 3505/11, 3505/12, 3505/13, 3505/14, 3505/15, 3505/23, 3506, 3507, 3508/1, 3511 v katastrálním území Chornice.

Vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu opatřením č. j. MUMT 13188/2020 ze dne 01.07.2020 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 22.07.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 24.07.2020.

Podklady rozhodnutí:

- Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost BETA PROJEKT, s. r. o. (IČ 642 57 614) a autorizoval Ing. Zdeněk Pavlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700356) v červnu 2019.
- Hydrogeologické posouzení – likvidace dešťových vod, které zpracovala společnost GGS Litomyšl, s. r. o., RNDr. V. Lašek (osoba oprávněná dle zákona č. 62/1988 Sb. v hydrogeologii, inženýrské a sanační geologii, č. 1591/2002) v dubnu 2019, cit.: „Pro zájmovou lokalitu byly zajištěny archivní vrty, v prostoru uvažovaném pro případný vsakovací objekt byly realizovány dva vrty VS-1 a VS-2, byl odebrán 1 x vzorek na zatřídění zeminy dle ČSN včetně laboratorního stanovení koeficientu filtrace....Zastížené zeminy (F6CI) jsou řazeny do skupiny zemin V-3 (dle tab. E1 ČSN 759010), dle pomocné tabulky pro zatřídění do skupiny zemin Z-7, které jsou pro podzemní vsakovací systémy považovány za nevhodné až zcela nevhodné. Zastížené jily se dle archivních údajů budou vyskytovat až do hloubky okolo 8 m. zastížené zeminy (středně plastické jily) v místě uvažovaného vsakovacího objektu hodnotíme pro soustředěné zasakování dešťových vod jako nevhodné, doporučujeme jiné řešení, např. akumulaci a řízené vypouštění do dešťové kanalizace. Individuální zástavba bude údajně řešena individuálně, doporučujeme dešťové vody akumulovat a využívat pro zalévání, za akumulační nádrže umístit objekty pro řízené vypouštění vod do dešťové kanalizace.“.
- Souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace obce Chornice ze dne 28.06.2019.
- Sdělení obce Chornice, že stavba je v souladu s územním plánem obce, ze dne 03.06.2019.

- Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, zn. S MUMT 22917/2019/OZP8, č. j. MUMT 23382/2019 ze dne 01.08.2019 – SOUHLAS S PODMÍNKAMI.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová, spis. zn. S MUMT 20402/2019/OZP9, č. j. MUMT 28355/2019 ze dne 23.09.2019, jenž bylo vydáno k celkové stavbě s označením „Technická infrastruktura pro 10 RD, Chornice“ – S PODMÍNKAMI.
- Územní rozhodnutí, spis. zn. OVUP 4562/2019-302/B, č. j. OVUP 4562/2019-302/4/B ze dne 08.04.2020, jenž bylo vydáno k celkové stavbě s označením „Technická infrastruktura pro 10 RD, Chornice“, kterým se SO 02 – vodovod a SO 03 – kanalizace umísťují.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č. j. HSPA-17-361/2019 ze dne 19.9.2019, které je součástí spisu – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO BEZ PODMÍNEK.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 14327/2019/HOK-Sy ze dne 12.08.2019, které je součástí spisu – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.
- Závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje – Územního odboru Svitavy ke Zvláštnímu užívání místní komunikace v obci Chornice z důvodu umístění inženýrských sítí při akci: „Technická infrastruktura pro 10 RD, Chornice“, č. j. KRPE-50700-2/ČJ-2019-170906 ze dne 28.06.2019 – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.
- Závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje – Územního odboru Svitavy k Projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro akci: „Technická infrastruktura pro 10 RD, Chornice“, č. j. KRPE-50700-1/ČJ-2019-170906 ze dne 28.06.2019 – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.
- Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s. p., zn. PM-42512/2019/5203/No, ze dne 22.10.2019, cit.: „a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Upozorňujeme: Stavbu je nutno projednat se správcem vodního toku (Lesy ČR s. p. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu a v blízkosti vodního toku. Dešťové vody z navržených rodinných domů požadujeme v maximální míře uvádět do vsaku, jímat a využívat k zálivce. Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 27 vodního zákona).“
- Vyjádření správce toků Lesy ČR, s. p., sp. zn. LCR0033591/2019, č. j. LCR957/006644/2019, ze dne 31.10.2019 – SOUHLAS S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 503517/19, ze dne 04.01.2019, cit.: „Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a. s. – S PODMÍNKAMI.“
- Vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 669236/19, ze dne 03.07.2019, cit.: „Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a. s. – S PODMÍNKAMI.“
- Stanovisko společnosti GasNet, s. r. o. zastoupené společností GridServices, s. r. o., zn. 5001848166, ze dne 04.01.2019, cit.: „V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s. r. o.“.
- Stanovisko společnosti GasNet, s. r. o. zastoupené společností GridServices, s. r. o., zn. 5001950749, ze dne 01.07.2019, cit.: „V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE d 63 + STL přípojky“ – S PODMÍNKAMI.
- Stanovisko společnosti GasNet, s. r. o. zastoupené společností GridServices, s. r. o., zn. 5002092781, ze dne 05.03.2020, odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení, S PODMÍNKAMI.
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pro akci ZTV Chornice, zn. 0101038092,

ze dne 07.01.2019, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Podzemní síť NN“.

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0200850124, ze dne 07.01.2019, cit.: „Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.“.
- Vyjádření společnosti VHOS, a. s., zn. Ing.Mi/2019/9008330, ze dne 04.07.2019.
- Vyjádření společnosti VHOS, a. s., pro akci: „Chornice – ZTV Chornice (parc. č. 3503/1, 3504, 3505/1)“, zn. Ing.Mi/2019/9007459, ze dne 17.01.2019.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že realizace stavby nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení na stavbu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání stavebního povolení na stavbu a jeho vedlejších výroků – další dotčené osoby – § 27 odst. 2 a 3 správního řádu identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, jedná se o pozemky parc. č. st. 144/3, 423, 424, parc. č. 576/12, 1725/3, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2242/8, 2242/12, 2243/6, 2243/40, 2243/41, 2243/42, 3500/1, 3501, 3503/2, 3503/4, 3505/2, 3505/8, 3505/9, 3505/10, 3505/11, 3505/12, 3505/13, 3505/14, 3505/15, 3505/23, 3506, 3507, 3508/1, 3511 v katastrálním území Chornice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit vodoprávnímu úřadu ukončení stavebních prací a zahájení užívání vodního díla.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže by stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.



otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Příloha: Kopie koordinačního situačního výkresu C.3 z projektové dokumentace.

Obdrží:

zástupce žadatele (dodejka)

1. BETA - PROJEKT, s.r.o., IDDS: benrhe8
sídlo: Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
zastoupení pro: Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice

další účastníci podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejky)

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ostatní účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona

se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 144/3, 423, 424, parc. č. 576/12, 1725/3, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2242/8, 2242/12, 2243/6, 2243/40, 2243/41, 2243/42, 3500/1, 3501, 3503/2, 3503/4, 3505/2, 3505/8, 3505/9, 3505/10, 3505/11, 3505/12, 3505/13, 3505/14, 3505/15, 3505/23, 3506, 3507, 3508/1, 3511 v katastrálním území Chornice

29. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

zastoupení pro: Česká republika

30. Lesy ČR, s.p., správa toku - oblast Povodí Moravy, IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

dotčené orgány (dodejky)

31. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

32. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

33. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

34. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

35. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

36. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

37. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

38. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

39. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

na vědomí (dodejky)

40. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

41. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

obdrží k vyvěšení (dodejky):

42. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová – zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová

Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Elektronická úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová

Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

43. Obecní úřad Chornice, IDDS: azua3ub, sídlo: Jevíčská č.p. 41, 569 42 Chornice – zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Úřední deska Obecního úřadu Chornice

Vyvěšeno dne: 30.7.2020  (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: 17.8.2020 (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Chornice

Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Městský úřad Moravská Třebová a Obecní úřad Chornice se tímto žádají o:

- 1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení,**
- 2. sejmutí tohoto oznámení nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají) od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,**
- 3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová**

